

Д/С № 3
ИММ 2804015605

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
0866.002. Помощник воспитателя (Осинка)	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
0866.003. Воспитатель (Рябинка)	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
0866.004. Помощник воспитателя (Рябинка)	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
0866.009. Помощник воспитателя (Малинка)	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
0866.012. Помощник воспитателя (Ивушка)	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
0866.014. Помощник воспитателя	Для приведения фактических значений	Приведение фактических зна-			

	соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			
0866.029. Повар	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			
0866.030. Кухонный рабочий	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			
0866.034. Учитель-логопед	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо установить дополнительные источники освещения, либо заменить имеющиеся источники освещения на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			
0866.040. Старший воспитатель	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо, перевести рабочее место на комбинированное освещение (общее и местное), установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			
0866.041. Заведующий	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо, перевести рабочее место на комбинированное освещение	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствии с гигиеническими нормативами			

	(общее и местное), установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.				
0866.045. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, перевести рабочее место на комбинированное освещение (общее и местное), установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			

Дата составления: 12.01.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)


(подпись)

Коробова А.Ф.

(Ф.И.О.)


03.04.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по АХР

(должность)


(подпись)

Моноолова Е.А.

(Ф.И.О.)

03.04.2017

(дата)

Заместитель заведующего по ВМР

(должность)


(подпись)

Панченко О.Н.

(Ф.И.О.)

03.04.2017.

(дата)

Специалист(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3699

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Косова Ю.Ю.

(Ф.И.О.)

12.01.2017

(дата)